



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ao Sr. Diogo de Aguiar Rigueti

Representante da Polis Engenharia

Cuida-se de esclarecimentos referentes à Tomada de Preços 01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de adequação elétrica da Câmara Municipal de Sorocaba.

- **Questão 01: “No item 7.1 do caderno de especificações técnicas, é ressaltado a obrigação da contratada fornecer energia interrupta durante os desligamentos. Com isso foram dadas as opções do fornecimento de um gerador ou o lançamento de cabos até o quadro do gerador existente na unidade. Dito isso, gostaria de saber qual a potência necessária do gerador para alimentar os serviços essenciais listados e também qual distância que um quadro fica do outro, caso optemos por lançar o cabo e utilizar o gerador da unidade?”**

Resposta: Para o atendimento desta solicitação, a contratada poderá optar pelo fornecimento de geradores próprios instalados localmente em cada serviço essencial, ou realizar o lançamento de cabos e adequações provisórias, a fim de interligar o gerador existente da Câmara e o respectivo cabo alimentador dos painéis dos serviços essenciais, conforme item 2.1.46 da planilha de serviços e custos estimados. A potência e o tempo de uso do gerador deverá ser determinado pela contratada conforme o seu planejamento de obra. O gerador atualmente instalado na Câmara Municipal de Sorocaba possui potência de 450 KW. A distância entre o gerador e o disjuntor geral do prédio é de 20 metros de uma ponta a outra.

Sorocaba, 27 de agosto de 2021.


LUIS FERNANDO MARTINS GROHS
Assessor de Licitações e Contratos

