



Câmara Municipal de Sorocaba

Ao

Sr. Carlos Elias de Azevedo

Representante da empresa Gocil Segurança e Serviços

Cuida-se de Pedido de Esclarecimento ao edital do Pregão nº 27/2015, cujo objeto visa a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, instalação e manutenção de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) e monitoramento nas dependências da Câmara Municipal de Sorocaba.

Segue abaixo a resposta para o questionamento:


“ Questão: Solicito esclarecimento do termo “PEAD”, item 13 do Edital.

Resposta: No item 13 da planilha de equipamentos de infraestrutura e cabeamento do edital, o termo PEAD significa tubo de polietileno de alta densidade, utilizada para redes de telecomunicações, redes de fibra óptica.

Normas referentes: ISO 4427, NBR 15.561, NBR 8417, DIN 8074, DIN 8075, EN 12201.”

Considerando que o questionamento não afeta a formulação de proposta, fica mantida a data de abertura da licitação, no mesmo horário e local indicado no edital.

Sorocaba, 14 de agosto de 2015.



Marli Siqueira Perez

Pregoeira